

SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”
Vizuālās apsekošana akts Nr. 1.

Komisija šādā sastāvā:

Namū pārziņe JANĪNA GRIBUSTE
Namū pārziņe JĀNDRA JĀRKOVSKA

Sastādīja šo aktu par sekojošu:

2025. gada 27. OKTOBRĒ tika apsekots

VILĀNOS, RAĪNA IELA 12
IEEJAS LIEVENA BETONA BOJĀJUMS
ŪDENS PELĶES PAGRABA KOPLĒTOŠANAS EJĀS

Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka

- Pamatojoties uz Anastasijas Terentjevas ziņojumu (Raīna 12 dzīvoklis 30, T.26278289), pēc ara betona lievena bojājumiem un ūdens pelķi pagraba koplētošanas ejās, kas raksturots uz Rēzeknes Novada komunālā servisa (RNK) Maltas iecirkņa WhatsApp (T.22041477), tika veikta vizuālā apsekošana.
- Tika konstatēts, ka betona lievenis pie Raīna iela 12, 3. kāpustelpas ir saplaisājis & parāpīnē priekšmalā apdruņņi, izlīdušas sumatūras detaļas. NEPIECIEŠAMS LIEVENA REMONTS. Pagraba koplētošanas ejās ir ūdens pelķes ap 2cm dziļumā.
 - Lai konstatētu pelķu veidošanās iemeslu, nodota informācija: Sanktechnikim, V. Bitānam un tehnikās struktūrvienības vadītājam A. BETLERAM. Par apsekošanu telefoniski paziņots A. Terentjevai. A. Terentjeva piedalīties apsekošanā nevarēja, jo ir darbā.
- A. Terentjevas WhatsApp ziņojums pielikumā.